



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Omologazioni Reazione al Fuoco

www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/prodotti_sicuri/default.asp

Prot. 5185 del 26.03.05

14662

Roma,

Alla Ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.C. S.r.l.
Via Tavazzano, 5
20155 - MILANO

OGGETTO: DD.MM. 26/06/84, 03/09/2001 e 10/03/2005 – Rinnovo validità dell'atto di omologazione relativo al prodotto denominato commercialmente : "SMOKE OUT".

Si trasmette in allegato l'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, la cui validità è stata rinnovata ai sensi di quanto previsto dai DD.MM. 26/06/84, 03/09/2001 e 10/03/2005.

L'atto di omologazione allegato è stato rinnovato ed ha validità fino alla data indicata sull'atto medesimo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84.

Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Ing. Giuseppe PADUANO)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



18385

Roma, 1 OTT. 2001

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato ATTIVITÀ E NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Ala Ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.C. S.r.l.
via S. Giovanni sul Muro, 18
20121 MILANO



Divisione _____ Sez. _____
Prot. N° 1153569 Allegati _____
119/2001/168

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N° _____

OGGETTO: D.M. 26/06/84 - Ulteriore omologazione, ai fini della prevenzione incendi, per il materiale denominato: "SMOKE OUT" relativamente all'impiego: "CONTROSOFFITTO".

e, p.c. Alla Direzione del Centro
Studi ed Esperienze
Largo Santa Barbara, 2
00178 - ROMA (Capannelle)

In relazione all'istanza presentata da codesta società, ai sensi del D.M. 26/06/84, al fine di ottenere l'ulteriore omologazione del materiale indicato in oggetto relativamente al suo impiego come "CONTROSOFFITTO";

visto l'atto di omologazione riferito al codice MI1600D10A100003 che questo Ministero ha rilasciato in data 25/05/99 alla ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.C. S.r.l. per il materiale denominato "SMOKE OUT" ed afferente all'impiego "SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI";


esaminato il certificato di reazione al fuoco n° 147001/RF2949 del 12/04/2001 emesso per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di GATTEO e relativo all'impiego "CONTROSOFFITTO";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 3 MI.SA. (95) 3 del 28 febbraio 1995 concernente "Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi";
vista la scheda tecnica allegata al suddetto certificato;

si comunica che l'atto di omologazione, rilasciato da questo Ministero a codesta ditta in data 25/05/99 per il materiale denominato "SMOKE OUT" deve intendersi valido, a decorrere dalla data della presente nota, anche per l'impiego "CONTROSOFFITTO", ferma restando la CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) di appartenenza.

La validità del precitato atto di omologazione, riferito al codice MI1600D10A100003, non è attribuibile al materiale impiegato come "CONTROSOFFITTO", nel caso in cui la relativa installazione sia avvenuta in data precedente a quella della presente nota.

* Il codice di omologazione deve intendersi corretto in: "MI1600D10A100002" -
Roma, 13 SET. 2006



Handwritten signature

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.C. S.r.l.
(o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- * - CODICE: MI1600D10A100003;
- POSA IN OPERA: 1) SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU DUE FACCE
COME SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI
2) SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA
FACCIA COME CONTROSOFFITTO;
- IMPIEGO: 1) SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI ;
2) CONTROSOFFITTO;
- MANUTENZIONE: METODO "A" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984".

La presente ministeriale deve intendersi parte integrante dell'atto di omologazione sopra indicato ed è riproducibile unicamente nella sua integrale stesura.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

Def. 1/6

Mazzini



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
Vista la domanda di rinnovo presentata il : 12/09/2006
Codice: MI1600D10A100002 del 16/10/2001
Validità rinnovata fino al : 21/07/2009 salvo le limitazioni previste
dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005
Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI) **24 OTT. 2006**

Barzi



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
Vista la domanda di rinnovo presentata il : 18/02/2010
Validità ulteriormente rinnovata fino al : 21/07/2014 salvo le limitazioni
previste dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005
Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo) **25 MAR. 2010**