Institut Français
Textile - Habillement

0 1 OCT. 2004

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° MZC-04-1526M

et annexes de 5 pages

MATERIAU présenté par : PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL
70, rue Jean BLEUZEN
92170 VANVES CEDEX

MARQUE COMMERCIALE : 3D SMOKE OUT ®

DESCRIPTION SOMMAIRE : Textile maille à alvéoles ouvertes carrées dont l'épaisseur constitue l'effet masquant
100% polyester "Stop Fire" ignifugé dans la masse
Masse surfacique nominale : 260 g/m²
Epaisseur nominale : environ 1,5 mm
Coloris présentés : Blanc

RAPPORT D'ESSAI : N° MZC-04-1526 du 28 septembre 2004

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT M 1

DURABILITE du classement (article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé .
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé .

A Mazamet , le 28 septembre 2004

Directeur ou son représentant
Henri MERIC

Responsable de l'essai
Sandrine PANIS

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-0513* PORTÉE COMMUNIQUÉE SUR DEMANDE

élégation TOULOUSE - MAZAMET
oulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON-MAZAMET
él. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91
IET 433 430 832 00082